

DIAGRAMMA RIASSUNTIVO DELL'ANALISI DEL RISCHIO

**Ispezione dell'impianto idrico:
presenza di fattori di rischio nella
struttura dell'impianto**

SI

NO

**Campionare l'acqua
dell'impianto**

Positivo

Negativo

**Attenersi alla
lista di controllo**

- 1. Effettuare eventuali interventi strutturali sull'impianto idrico**
- 2. Effettuare interventi riportati in tabella 1 a seconda della carica batterica riscontrata**
- 3. Attenersi alla lista di controllo**

- 1. Effettuare eventuali interventi strutturali sull'impianto idrico**
- 2. Attenersi alla lista di controllo**