


Tabella 2

Recipienti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punto 1), secondo trattino

Recipienti (ad eccezione di quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) "attrezzature a pressione a focolare ecc.") destinati a gas, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica entro i seguenti limiti:

fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto  $PS \times V$  è superiore a 50 bar x litro, nonché quando la pressione  $PS$  è superiore a 1000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori

In via di eccezione gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono essere classificati almeno nella categoria III



NOTA: Le linee di demarcazione nella tabella indicano il limite superiore per ciascuna categoria